CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

ASSESSORE DENIS BERTONCELLI

Telefono: 059/959230 059/959278
e-mail: bertoncelli.d@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Prot 6391

Castelfranco Emilia, 18.02.2015

Spettabili

Silvia Santunione

Capogruppo Lista Civica Frazioni e Castelfranco

Claudio Carini

Consigliere Lista Civica Frazioni e Castelfranco

E p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia

Vincenzo Renzo

Risposta all'interrogazione presentata in data 15/01/2015 ad oggetto: TORRE ACQUEDOTTO DI PIUMAZZO ED EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO - ETERNIT

In riferimento alla interrogazione presentata dal Capogruppo e dal Consigliere comunale della Lista Civica Frazioni e Castelfranco, Silvia Santunione e Claudio Carini, con la presente si comunica che, a seguito delle rilevazioni effettuate da Hera Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato per il Territorio del Comune di Castelfranco Emilia, è accertato che le tubazioni presenti all'interno del serbatoio pensile di Piumazzo (oggetto di prossima demolizione in relazione alla realizzazione del nuovo complesso scolastico primario "A. Tassoni) sono realizzate in parte in PE (polietilene) ed in parte in acciaio, mentre la struttura muraria del fabbricato è costituita da materiale laterizio e cemento.

Distinti saluti

L'Assessore ai LLPP/Ambiente
Arch. Denis Bertoncelli