



**GRUPPO CONSIGLIARE "LEGA SALVINI PREMIER"
DI CASTELFRANCO EMILIA**



**GRUPPO CONSIGLIARE "LIBERI DI SCEGLIERE"
DI CASTELFRANCO EMILIA**

- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sindaco
- Agli Assessori competenti
- Al Segretario Generale
del Comune di Castelfranco Emilia

e, per conoscenza:

- Alla Procura della Repubblica di Modena
Pec: prot.procura.modena@giustiziacert.it
- Alla Presidente della Regione Emilia Romagna
Pec: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Alla Presidente della Provincia di Modena
Pec: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
- All'ARPAE
Pec: dirgen@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: INTERROGAZIONE - SCOLMATORE DI PIENA DEL CANALE
SAN GIOVANNI. MA È A NORMA?**

PREMESSO CHE:

- In Castelfranco Emilia, all'intersezione tra Via Larga e Via Vittorio Veneto è presente lo scarico di uno scolmatore di piena a servizio della rete fognaria che raccoglie i reflui di parte dell'abitato di Castelfranco Emilia Capoluogo denominato "1-11 Via Vittorio Veneto", autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Modena n. 175 del 12/10/2011, oggetto di richiesta di rinnovo in data 03/10/2014.

CONSIDERATO CHE:

- La funzione del suddetto manufatto è quella di scaricare, in occasione di eventi meteorici, parte delle portate di acque miste all'interno del Canale di San Giovanni, al fine di mantenere in efficienza il sistema fognario evitando rischi di allagamento.
- In diverse giornate, soprattutto in occasione di precipitazioni abbondanti, nel Canale San Giovanni, nei pressi della sede del citato scolmatore, sono stati rilevati e segnalati anche al Comune di Castelfranco Emilia, odori sgradevoli

e persistenti e un'opacità dell'acqua che vi scorre, fenomeni probabilmente connessi al superamento della soglia presente nel manufatto.

- A tal proposito, si riporta di seguito la segnalazione in data 01/01/2021 a firma di Sabina PICCININI - Consigliere Comunale di San Cesario sul Panaro (MO), avuta per le vie brevi dalla stessa (unitamente a successivo carteggio) e che, peraltro, pur essendo indirizzata ai Capigruppo Consiglieri, non ci è stata mai fornita nonostante formale richiesta in sede di Consiglio Comunale e di Conferenza Capigruppo:

All'attenzione

SIG. SINDACO

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

HERA S.P.A. DIREZIONE ACQUA

FOGNATURA E DEPURAZIONE EMILIA

e p.c.

DOTT.SSA PAOLA ROSSI

DIRIGENTE RESPONSABILE

ARPAE MODENA

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

SERVIZIO IGIENE PUBBLICA - AUSL MODENA

IGIENE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COSTRUITO

CAPIGRUPPO CONSILIARI COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Oggetto: segnalazione possibile inquinamento acque canale di San Giovanni

In allegato alla presente alcune immagini delle acque del Canale di San Giovanni in corrispondenza dell'immissione a lato di Via Canale, in prossimità dell'incrocio con Via Larga/Via Vittorio Veneto. Le immagini, scattate domenica 27, mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre, evidenziano il persistere, a distanza di quattro giorni, di un odore sgradevole e di un'anomala opacità e colorazione biancastra dell'acqua.

Confidiamo in un vostro intervento affinché vengano accertate le cause di tale alterazione delle acque del canale di San Giovanni, adottando i necessari provvedimenti per preservarne la naturale qualità, nel rispetto delle innumerevoli forme di vita, animali e vegetali, che in esso dimorano.

- A detta segnalazione faceva seguito la risposta di Hera S.p.a. – Direzione Acqua che di seguito si riporta



Spettabile
Comune di San Cesario sul Panaro
c.a. Consigliere Sabina Piccinini
PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

e.p.c. Spettabile
Comune di Castelfranco Emilia
c.a. Sig. Sindaco
PEC: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

e.p.c. ARPAE Servizio Territoriale di Modena
Area prevenzione ambientale centro
c.a. Dott.ssa Paola Rossi
PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 gennaio 2021
Prot. n. 0004828/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Area Modena/Reti/PG

e.p.c. AUSL di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Igiene del territorio e dell'ambiente costruito
PEC: ausimo@pec.ausl.mo.it

Oggetto: Segnalazione possibile inquinamento acque Canale di San Giovanni Comune di Castelfranco Emilia.

In relazione alla Sua comunicazione pervenuta il 11/01/2021 (ns. prot. 0001752/21) in merito alla presenza di acque maleodoranti aventi colorazione opaca nel Canale di San Giovanni all'intersezione tra Via Larga e Via Vittorio Veneto nel Comune di Castelfranco Emilia nei giorni 27, 30 e 31 dicembre 2020, e alla comunicazione di pari oggetto registrata in entrata in data 13/01/2021 (ns. prot. 0002988/21) dal Comune di Castelfranco Emilia, si comunica quanto segue:

- presso il luogo citato è presente lo scarico di uno scolmatore di piena a servizio della rete fognaria che raccoglie i reflui di parte dell'abitato di Castelfranco Capoluogo, denominato "1-11 Via Vittorio Veneto", regolarmente autorizzato con determina dirigenziale della Provincia di Modena n. 175 del 12/10/2011, oggetto di richiesta di rinnovo in data 3/10/2014 e tuttora vigente;
- la funzione di tale manufatto, è quella di scaricare, in occasione di eventi meteorici, parte delle portate di acque miste, all'interno del Canale di San Giovanni, al fine di mantenere in efficienza il sistema fognario evitando il rischio di allagamenti;
- nei giorni oggetto della segnalazione, come peraltro in tutto il mese di dicembre, il territorio di Castelfranco Emilia è stato interessato da precipitazioni atmosferiche pressochè continue che hanno determinato elevate portate di acque miste in transito nella rete di tutto territorio;
- l'entità delle portate ha portato al superamento della soglia presente nel manufatto scolmatore e all'attivazione dello scarico nel Canale di San Giovanni;

- il manufatto scolmatore "1-11 Via Vittorio Veneto", come tutti i manufatti scolmatori gestiti, è oggetto di verifiche periodiche da parte del personale operativo di Hera;
- in occasione dei controlli effettuati in data 8 gennaio si è riscontrato il regolare funzionamento e l'assenza di scarichi attivi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

Per informazioni contattare:
Geom. Tazioli Lara
Fognatura e Depurazione Emilia Area Modena Reti
Tel. 059/407093
e-mail: lara.tazioli@gruppohera.it

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

- Il 22/01/2021, la predetta Sabina PICCININI richiedeva informazioni ad Arpae in merito al detto scolmatore come segue:

All'attenzione

DOTT.SSA BARBARA VILLANI

RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI

ARPAE SAC MODENA

Oggetto: scolmatore di piena "1-11 Via Vittorio Veneto" in Comune di Castelfranco Emilia – richiesta atti ed informazioni

In allegato alla presente la risposta fatta pervenire ai sottoscritti da parte del Responsabile fognatura e depurazione di Hera spa, Ing. Paolo Gelli a seguito della nostra segnalazione di un possibile inquinamento delle acque del Canale di San Giovanni in Comune di Castelfranco Emilia. Presso il Canale è presente lo scarico di uno scolmatore di piena a servizio della rete fognaria che raccoglie i reflui di parte dell'abitato di Castelfranco Capoluogo, denominato "1-11 Via Vittorio Veneto", regolarmente autorizzato con determina dirigenziale della Provincia di Modena n. 175 del 12/10/2011, oggetto di richiesta di rinnovo in data 3/10/2014 e tuttora vigente.

Con la presente siamo a richiedere se sia di competenza di Arpae SAC la procedura per il rinnovo dell'autorizzazione e se quest'ultima sia stata rinnovata.

In tal caso, siamo a richiedere copia della relativa determinazione.

Distinti saluti

San Cesario sul Panaro, 22/01/2021

- A detta richiesta, l'Arpae forniva la seguente risposta:

SAC Modena
A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali
Rif: Fausto Prandini
tel. 059/433925 fax 059/357418

Modena, 01/03/21

Spett.le

- **Sabina Piccinini**
Consigliere Comunale San Cesario

- **Enrico Crabbia**
Volontario Ambientale Comune di
Castelfranco Emilia

OGGETTO: risposta alla richiesta presentata da **Sabina Piccinini** Consigliere Comunale San Cesario e da **Enrico Crabbia** Volontario Ambientale Comune di Castelfranco Emilia in merito allo scolmatore di piena "1-11 via Vittorio Veneto" in Comune di Castelfranco Emilia

In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta in data 25/01/2021 prot. 10758 si comunica che lo scolmatore di piena "1-11 via Vittorio Veneto" in Comune di Castelfranco Emilia è autorizzato con Determina n. 175/2011;

il Gestore delle Pubbliche Fognature ha presentato istanza di rinnovo in data 03/10/2014 nei termini previsti dalla vigente normativa;

la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

si precisa che la succitata istanza di rinnovo è attualmente in fase di istruttoria presso lo scrivente Servizio ARPAE SAC di Modena.

Distintamente

Il Funzionario Responsabile
A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali
Dott. Fausto Prandini

RICORDATO CHE:

- A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2015, n. 13, le funzioni di autorizzazione delle reti fognarie e degli scarichi delle acque reflue urbane afferenti ad Agglomerati spettano alla Regione, che le esercita mediante ARPAE (art. 15, comma 8) a cui è affidata anche la funzione di controllo e di accertamento delle inadempienze. Rimangono ferme in capo ai Comuni e alle loro Unioni invece le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente all'entrata in vigore della L.R. 13/2015 (art.21).

- La stessa Regione Emilia Romagna, ha emanato le seguenti direttive che, peraltro, stabiliscono dei termini per il rinnovo delle autorizzazioni:




- L'art. 137 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce delle sanzioni di natura penale in caso di inadempimenti.

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE IN FORMA SCRITTA

- Se a data odierna lo scolmatore di piena a servizio della rete fognaria che raccoglie i reflui di parte dell'abitato di Castelfranco Emilia Capoluogo denominato "1-11 Via Vittorio Veneto" sito all'intersezione tra Via Larga e Via Vittorio Veneto è idoneo e sufficiente a svolgere la sua funzione a servizio della rete fognaria che raccoglie i reflui di parte dell'abitato di Castelfranco Emilia Capoluogo ovvero se necessita di modifiche/adequamento/sostituzione;
- Se lo scolmatore di cui sopra, che allo stato risulta essere sprovvisto della necessaria autorizzazione rilasciata da ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia) già dal 2014 è da considerarsi a norma;
- Per quali motivi dal 2014 non è stata rinnovata l'autorizzazione innanzi citata ed a chi sono ascrivibili eventuali responsabilità;
- Se e quali iniziative siano state assunte al fine di ottenere il rinnovo della predetta autorizzazione ovvero, qualora non ci fosse stato alcun interessamento, se non ritiene necessario porre in essere iniziative al fine di ottenere il detto rinnovo;

- Se sia stato effettuato e con quale esito un monitoraggio finalizzato ad accertare lo stato di efficienza e idoneità dei depuratori di acque e se l'attuale rete sia ancora in grado di accogliere ulteriori ampliamenti di utenza e se esiste una progettazione finalizzata ad ampliare la stessa e in caso di risposta affermativa, con quale cronoprogramma e quali costi;
- Se siano stati predisposti progetti finalizzati a implementare e adeguare l'attuale rete di depurazione delle acque e/o scolmatori del territorio comunale da candidare al Governo, con le previste modalità, al fine di richiedere i finanziamenti Next Generation EU e/o da proporre ad altri programmi di finanziamento predisposti dall'UE e/o dal Governo centrale e/o della Regione Emilia Romagna e, in caso di risposta affermativa, quali.

Castelfranco Emilia (MO), 15/03/2021




Cristina Girotti Zirotti

Capogruppo Lega Salvini Premier



Modesto Amicucci

Capogruppo Liberi di Scegliere



Enrico Fantuzzi

Consigliere Lega Salvini Premier